

4.放射線安全管理

放射性同位元素（R I）・放射線を取り扱う公設事業所として、職員の安全確保と社会的責任を果たすため、放射線障害防止法関連法令の規定に基づき個人管理、施設・線源管理、環境測定等の放射線管理を実施した。また、同法令に基づく適正な放射線管理および都民を放射線から守るための事業として、環境放射能の定時定点観測を継続して実施した。

4.1 個人管理

1) 管理対象

当放射線利用施設では、職員および管理区域に立ち入る外来者等を放射線管理対象者として、個人別に管理上の区分を行っている。この区分に応じ、被ばく管理、健康管理、教育訓練などの内容が定められ、これに基づき日常の管理を行っている。平成16年度の放射線管理対象者の区分別人員は、表1のとおりであった。

2) 被ばく管理

個人線量計（熱刺激蛍光線量計（OSL）およびポケット線量計）による職員の年間被ばく線量の測定結果を表2に示した。外来者の被ばく線量測定結果は、全員0.1mSv未満であった。

表1 放射線管理対象者の区分別人員

対象区分	職員	外来者	計
放射線業務従事者	27	85	112
一時立入者	9	206	215
計	36	291	327

表2 職員の対象別年間被ばく線量状況

対象区分	0.1mSv未満	0.1 ~ 0.3mSv	0.3 ~ 0.5mSv	0.5mSv以上
放射線業務従事者	26	1	0	0
一時立入者	9	0	0	0
計	35	1	0	0

3) 放射線健康診断

放射線業務従事者を対象に法定項目について実施したが、全員異常は認められなかった。

4) 教育訓練

(1) 職員および共同研究者等（放射線業務従事者）

初めて管理区域に立ち入る前の教育訓練

当所で放射線業務従事者になった者 2名

他事業所で放射線業務従事者であった者 71名

管理区域に立ち入った後の教育訓練（再教育）

駒沢庁舎対象職員および共同研究者等 38名（1回/年）

内容 a.放射線障害防止法について

法改正の進捗状況と当所の対応

b. 当所 マニュアル類の改訂について

放射線管理関係のマニュアル類見直し

外部機関への派遣研修

放射線管理業務に従事する職員を、外部機関の実施する講習会、セミナー等の専門研修に派遣した。

(2) 外部作業員等（管理区域一時立入者）

工事、機器の修理、清掃、見学等の目的で管理区域に立ち入る者に対し、必要な事項について実施した。

4.2 環境測定

1) 放射線量当量測定

法令に基づき、事業所境界、管理区域境界、および人の常時立ち入る場所について通常の線源使用状態で1月毎、全線源を使用状態で6月毎に1cm線量当量率測定を実施した。さらに、事業所境界、管理区域境界については、モニタリングポストによる積算線量当量測定を併せて実施した。モニタリングポストによる測定は、OSLを1月毎に交換して、1月毎の積算線量当量を求めた。測定結果から実効線量を算定して法定の実効線量限度値と比較することにより評価を行った。

(1) 事業所境界

事業所境界における1cm線量当量率の測定は、NaI(Tl)シンチレーション型サーベイメータを用いて、毎月1回通常の線源使用状態で行った。6月毎の測定は全線源を使用状態にして平成16年5月21日と11月19日（イオン加速器は修理中のため停止）に実施した。測定地点は、放射線施設の周囲を重点に図1に示す18カ所とした。

測定結果から3月間の実効線量を算定した。測定結果を表3に示す線量に区分して評価したところ、すべて区分Cであった。

モニタリングポストによる測定は1cm線量当量率測定とほぼ同じ場所とした。その結果も全てCであった。

表3 1cm線量当量測定結果の評価区分

評価区分	A	B	C
事業所の境界 ($\mu\text{Sv}/3\text{月}$)	250^{*1} 以上	$250^{*1} \sim 100^{*2}$	100^{*2} 未満

*1： $250 \mu\text{Sv}/3\text{月}$ は法定限度

*2： $100 \mu\text{Sv}$ は線量計の検出限界




図1 事業所境界における1cm線量当量測定地点（番号1から18及び24）
（モニタリングポスト設置地点は1から23）

(2) 管理区域境界

管理区域境界における1cm線量当量率の測定は、電離箱型サーベイメータを用いて行った。6月毎の測定は、全線源を使用状態にして、また、他の月は、通常の使用状態で実施した。測定地点はR I等の使用・保管・廃棄場所に近い29地点である。測定結果から3月間の実効線量を算定したところ、全て法定限度未満であった。

モニタリングポストによる測定は、1cm線量当量率が高いと予想される4カ所（19～22）を選んで実施した。その結果も全て法定限度未満であった。

4.3 非密封R I取扱施設の管理

1) 2号館内設備の表面汚染検査

法令に基づく非密封R I取扱施設（2号館）内の床面、フード、流し等の表面汚染密度測定は定期的に毎月1回、56カ所で実施した。検査は乾式スミア法により汚染を採取し、液体シンチレーション計測法で行った。なお、放射性物質のスミアろ紙への吸着率は10%とした。検査結果の評価区分は表4のとおりで、結果はすべて区分Dであった。

また、フロアモニタにより毎月1回、床面および実験衣等の汚染検査を実施したほか、ハンドフットクロスモニタと物品汚染モニタにより、2号館から退出する人および物品の汚染検査を実施したが汚染は認められなかった。

表4 表面汚染密度検査結果の評価区分

評価区分	A	B	C	D
法定表面汚染密度 限度との比	1以上	1～ 1/2	1/2～1/10	1/10未満
表面汚染密度(Bq/cm ²)	40以上	40 ～20	20～4	4未満

注：アルファ線放出核種を含まない。（アルファ線放出核種の表面汚染密度は上記の1/10）

2) 2号館内空気の汚染検査

法令に基づく2号館内空気の放射能汚染検査は、毎月1回の定期測定ならびに連続測定により実施した。定期測定として、空気中トリチウム（水蒸気）の測定と空気中ガンマ線放出核種の測定を実施した。空気中トリチウムは、ドライアイスによる冷却凝集捕集法で捕集し、液体シンチレーションカウンタにより測定した。空気中ガンマ線放出核種は、ガラス繊維ろ紙によるろ過捕集法および活性炭による固体捕集法で捕集し、Ge半導体ガンマ線スペクトロメータで測定した。

検査箇所（～）を図2に示す。その結果、全ての箇所では空気中トリチウムの濃度は法定空気中濃度限度の1/500以下であり、また、空気中のガンマ線放出核種は検出されなかった。

さらに連続測定として、2号館内の空気中の放射能濃度を貯蔵室前にてトリチウムモニタで監視を行ったが、異常値は観測されなかった。




図2 2号館汚染検査地点

空気中トリチウムの濃度測定箇所は11カ所（～）。

空気中ガンマ線放出核種の濃度測定箇所は、2号館内（、、、、、）の6カ所。

3) 排水処理

2号館内の排水処理は、計6回行った。排水は、貯留槽に導かれ、満水にした後、水モニタ（ガンマ線用、ベータ線用）、液体シンチレーション計測装置及びGe半導体検出装置で放射能濃度を測定した。測定結果の区分は表5のとおりで、測定結果は、全て区分Dであった。

表5 排水中放射能濃度測定結果の評価区分

評価区分		A	B	C	D
法定排水中濃度限度との比		1以上	1 ~ 1/2	1/2 ~ 1/10	1/10 未満
排水中濃度 (Bq/cm ³)	ガンマ線放出核種 (例 Cs-137)	0.09以上	0.09 ~ 0.045	0.045 ~ 0.009	0.009 未満
	ベータ線放出核種 (例 C-14)	2.0以上	2.0 ~ 1.0	1.0 ~ 0.2	0.2 未満

4) 排気処理

2号館内の空気は、ダスト状およびガス状のR Iを含むおそれがあるため、排気浄化装置を通してから屋外へ排気している。なお、屋外に排出する空気中のR I濃度は、ダストモニタとガスモニタで常時監視しているが、異状は認められなかった。

5) 放射性廃棄物処理

放射性物質及びこれを含むまたは含む恐れのある固体や無機溶液等の放射性廃棄物は、平成17年2月16日に(社)日本アイソトープ協会に処理委託した。廃棄物の内容を表6に示す。

表6 放射性廃棄物の内容

種類	容量	R I 総量
可燃物	7本(50? /本)	< 6.1 MBq
難燃物	3本(50? /本)	< 0.3 MBq
不燃物	8本(50? /本)	< 1.4 MBq
非圧縮性不燃物	8本(50? /本)	< 0.1 MBq
無機液体	2本(25? /本)	< 53 MBq
フィルタ	1,833 ?	< 0.1 MBq
有機液体	12本(25? /本)	< 18 MBq

4.4 線源管理

1) 線源等保有状況

平成17年3月末日の保有状況は次のとおりである。

(1) 非密封R I (平成17年3月31日現在の量で表示)

^3H : 190MBq、 ^{14}C : 226.4MBq、 ^{60}Co : 21.4MBq、 ^{137}Cs : 20.0MBq、

その他7核種 : 43.6MBq

(2) 密封R I (許可数量で表示)

コバルト60照射装置 2台 : 185TBq、129.5TBq

ECDガスクロマトグラフ装置 2台 : ^{63}Ni (ECD) 370MBq×2

^{60}Co 4個 : 4.44GBq、 ^{137}Cs 4個 : 4.48GBq

その他5核種5個 : 11.2GBq

(^{60}Co 1個 92.5TBq、及び ^3H ターゲット : 370GBq×8は保管のみの許可)

(3) 放射線発生装置

コッククロフト・ワルトン型イオン加速器、低エネルギー電子線発生装置、軟X線発生装置、260kVp X線発生装置、単色X線発生装置

2) 線源等使用状況

平成13年度の線源使用状況は、次のとおりである。

(1) R I等使用計画申請 : 20件

(2) R I等搬出入計画申請 : 12件

搬入 : 10件 (購入 : 7件、譲受 : 2件、放射化 : 1件)

搬出 : 2件

- (3) 非密封 R I 使用申し込み 計14件
- (4) 非密封 R I 使用核種・数量
 ^3H 、 ^{90}Mo 等 7核種 計139MBq
- (5) 照射用線源等使用状況 表7参照
- (6) 上記以外の密封 R I 使用状況 19件
- (7) X線発生装置使用状況 表7参照

表7 照射用線源等使用状況

照射装置名		使用時間	使用件数		
		(時間)	研究等	依頼等	計
コバルト 照射室	()	982	99	69	168
	()	583	20	37	57
	計	1,565	119	106	225
コッククロフト・ワルトン型イオン加速器		293	38	1	39
低エネルギー電子線発生装置		4	2	0	2
軟X線発生装置		1	6	0	6
260kVp X線発生装置		10	12	22	34
単色X線発生装置		12	18	0	18

3) 線源等保守管理状況

平成16年度に実施した保守管理状況は次のとおりである。

- (1) 非密封 R I の保管確認 : 12回
- (2) 密封線源、R I 装備機器等の保管確認 : 12回
- (3) 校正用線源等の保管確認 : 6回
- (4) ^{60}Co 照射装置の点検整備・修繕 : 7回
- (5) コッククロフト・ワルトン型イオン加速器の点検整備 : 1回
- (6) 各種線源の使用表示装置、インターロックの点検整備 : 6回
- (7) 照射用線源等の表面汚染検査 : 1回

4.5 安全点検

2、3号館について、日直担当者が、始業・終業時に日直表に基づいて日常点検を行ったほか、毎月1回、施設・設備および保有 R I の管理状況に関し定期点検を実施した。このほか、放射線取扱主任者が中心となり法定帳簿、記録等を重点に主任者点検を実施した。

4.6 法定事務の処理状況（許認可申請等）

1) 管理状況報告書の提出

- ・平成15年度放射線管理状況報告書（16年6月）
- ・国際規制物資の使用に係わる核燃料物質管理報告書 平成16年上期分（16年7月）
同 上 平成16年下期分（17年1月）

2) 届出等

- ・放射線取扱主任者選任・解任届(16年4月)
- ・産技研組織変更による放射線障害予防規定の届出(16年4月)

4.7 法定検査受検状況

当施設に関しては、施設検査は受検を要しなかった。

4.8 委員会の開催状況

放射線障害予防委員会 1回開催(平成17年2月25日)

- ・放射線障害防止法改正に伴う当所の対応について
- ・作業マニュアルの改訂について

4.9 環境放射能測定

東京都における環境放射能測定を実施した。測定対象は、雨水、大気浮遊塵、空間線量である。雨水、大気浮遊塵は、主に放射性降下物を対象にゲルマニウム(Ge)半導体検出器を用いて測定を行った。空間線量率はモニタリングポストを用いて連続モニタリングを行った。

1) 使用機器

- | | | | |
|--------------|-------------|------------|------------|
| (1) Ge半導体検出器 | 相対効率31.6% | 分解能1.86keV | |
| (2) フィールドモニタ | アロカ MAR-20型 | 検出器2 | ×2 NaI(Tl) |
| (3) 集塵装置 | スタプレックス | TFIA型 | |

2) 測定法および測定結果

(1) 雨水

水盤法(直径100cm、深さ50cm)を用い、月間降水を採取し試料とした。試料を50ml以下に加熱濃縮し、測定試料とした。測定結果は表8のとおりである。ウラン系列やトリウム系列、宇宙線による生成核種であるベリリウム-7(${}^7\text{Be}$)以外の核実験等に伴う放射性核種は検出されなかった。

(2) 大気浮遊塵

当所構内、地上1mに集塵装置を設置し、大気浮遊塵を約4時間採取し、試料とした。測定結果は表9のとおりであった。雨水と同様に核実験等に伴う放射性核種は検出されなかった。

(3) 空間線量率

フィールドモニタによる測定結果を表10に示した。

表8 雨水・ちりの放射能

採取年月	降雨量 (mm)	放射能濃度 (Bq/m ² ・月)		
		¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
H16年 4月	75.5	ND	ND	ND
H16年 5月	146.2	ND	ND	ND
H16年 6月	122.4	ND	ND	ND
H16年 7月	33.5	ND	ND	ND
H16年 8月	67.7	ND	ND	ND
H16年 9月	178.8	ND	ND	ND
H16年 10月	681.0	ND	ND	ND
H16年 11月	91.6	ND	ND	ND
H16年 12月	69.3	ND	ND	ND
H17年 1月	60.7	ND	ND	ND
H17年 2月	49.8	ND	ND	ND
H17年 3月	60.9	ND	ND	ND

ND : 検出限界 (¹³⁷Csで0.1Bq/m²・月 以下)

表9 大気浮遊塵の放射能

採 取 年 月 日	大気量 (m ³)	放射能濃度 (mBq/m ³)		
		¹³¹ I	¹³⁴ Cs	¹³⁷ Cs
H16. 4. 1	480	ND	ND	ND
H16. 4. 15	480	ND	ND	ND
H16. 5. 6	480	ND	ND	ND
H16. 5. 17	480	ND	ND	ND
H16. 6. 1	480	ND	ND	ND
H16. 6. 15	480	ND	ND	ND
H16. 7. 1	480	ND	ND	ND
H16. 7. 14	480	ND	ND	ND
H16. 8. 2	480	ND	ND	ND
H16. 8. 18	456	ND	ND	ND
H16. 9. 1	456	ND	ND	ND
H16. 9. 14	480	ND	ND	ND
H16. 9. 30	480	ND	ND	ND
H16. 10. 15	480	ND	ND	ND
H16. 11. 1	480	ND	ND	ND
H16. 11. 16	480	ND	ND	ND
H16. 12. 4	480	ND	ND	ND
H16. 12. 15	480	ND	ND	ND
H17. 1. 4	480	ND	ND	ND
H17. 1. 14	504	ND	ND	ND
H17. 2. 1	480	ND	ND	ND
H17. 2. 16	480	ND	ND	ND
H17. 3. 2	480	ND	ND	ND
H17. 3. 16	480	ND	ND	ND

ND : 検出限界 (¹³⁷Csで0.3mBq/m³以下)

表10 フィールドモニタによる測定結果

測定年月	空間線量率 (nGy/h)											
	H16 4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	H17 1月	2月	3月
平均線量率	25.0	25.1	25.0	25.2	25.4	25.1	25.9	25.4	25.3	25.0	25.0	25.1